

AVISO DA 1ª ALTERAÇÃO DO EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 18/2025 PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 19/2025

OBJETO: Aquisição de 01 (um) transformador trifásico a seco, com potência nominal de 1.000 kVA, tensão primária de 13.800 V e tensão secundária de 440/254 V, e 01 (um) transformador trifásico a óleo para uso em poste, com potência nominal de 150 kVA, frequência de 60 Hz, tensão primária 15Kv e tensão secundária de 220/127 V, com características técnicas e normativas, especificações mínimas e exigências estabelecidas no Anexo I (Termo de Referência) do Edital.

Nos termos da manifestação da Divisão Técnica de Serviços de Água, setor requisitante dos equipamentos desta licitação, que indicou falha na descrição dos **Itens 1 e 2** do objeto e, por isso, solicitou **ALTERAÇÕES** no Edital, a redação dos descritivos dos referidos Itens nos **Anexos I (Termo de Referência), II-A (Minuta do Contrato), VI (Modelo Carta-Proposta) e VIII (Estudo Técnico Preliminar)** passa a ser a seguinte:

LOTE GLOBAL:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Transformador Trifásico de Média Tensão a seco 1000kVA O transformador deverá atender às seguintes especificações mínimas: - Transformador trifásico a seco – encapsulado - Potência: 1000kVA - Tensão Primária: 13,8kV - Taps: 13,8/13,2/12,6/12,0/11,4kV - Tensão secundária: 440/254V - Grupo de ligação: DYN1 - Classe térmica: F (155 °C) - Refrigeração: AN - NBI: 110kV - Fator de potência: K1 - Frequência: 60 Hz - Isolamento: AT 15 kV / BT 1,2 kV - Meio isolante: Epóxi - Temperatura ambiente máxima: 40 °C - Atmosfera: Não agressiva - Altitude máxima: 1000 m - Tipo de comutação: Externa, sem carga - Regime de serviço: contínuo - Enrolamento: Alumínio eletrolítico (99,8% de pureza) - Grau de proteção: IP21 - Ensaios conforme ABNT NBR 5356-1/5 e NBR 5440 - Gancho para suspensão - Sensores térmicos PT100 - Rodas bidirecionais - Relé de temperatura microprocessado, comunicação RS485 MODBUS RTU, programável, protegido contra distúrbios eletromagnéticos, com indicação digital nas três fases BT, com quatro saídas a relé (alarme, desligamento –TRIP, acionamento para ventiladores e verificação de funcionamento dos sensores PT100) - Conexão AT – Terminais em alumínio - Conexão BT – Terminais em alumínio - Meios de aterramento do transformador - Painéis de derivações encapsulados na bobina AT - Fornecimento de Relatório de ensaio, - Garantia mínima de 24 meses - Manual de instalação	(MANTIDO)	(MANTIDO)	(MANTIDO)	(MANTIDO)
02	Transformador Trifásico a Óleo de 150kVA para uso em poste O transformador deverá atender às seguintes especificações mínimas: - Potência: 150kVA; - Classe de Tensão Primária: 15KV - Classe de Tensão Secundária: 0,6/1,2KV; - Tensão do Secundário: 220/127V - Frequência: 60 Hz;	(MANTIDO)	(MANTIDO)	(MANTIDO)	(MANTIDO)

- Ligação do Primário: Delta; - Ligação do Secundário: Estrela com Neutro acessível; - Número de Fases: 3 (Trifásico); - Altitude de utilização máxima: 1000M; - Método de resfriamento: ONAN; - Tipo de Isolação: Óleo Mineral; - Núcleo: Chapa de Silício; - Fator: K1; - Gancho de suspensão: Sim; - Suporte de poste: Sim; - Comutador de Tap's: Rotativo; - Válvula de alívio: Sim; - Regime de serviço: Contínuo 100%; - Grau de proteção: IP54 - Instalação: Ao Tempo; - Pintura: Cor cinza munsell N6,5; - Placa de Características: Sim; - Identificação do aterramento: Sim; - Identificação das buchas: Sim; - Fabricado e ensaiado conforme normas NBR: NBR-5440 e NBR 5356-1/5; - Fornecimento de Relatório de ensaio; - Garantia mínima de 12 meses - Manual de instalação				
TOTAL				(MANTIDO)

Diante da correção promovida, as novas datas do Pregão Eletrônico nº. 18/2025 são as seguintes:

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: a partir das 08h00 do dia 09/06/2025 até às 18h00 do dia 23/06/2025.

ABERTURA E ANÁLISE DAS PROPOSTAS: a partir das 08h00 até às 09h00 do dia 24/06/2025.

INÍCIO DOS LANCES: a partir das 09h01 do dia 24/06/2025.

REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as referências de tempo, será observado o horário de Brasília/DF.

LOCAL: www.novobbmnet.com.br - "ACESSO IDENTIFICADO".

Informa-se, por fim, que as demais Cláusulas e Itens do Edital e seus Anexos permanecem inalterados, estando a versão original, bem como as presentes modificações, disponíveis na íntegra nos endereços eletrônicos: www.saecil.com.br/licitacoes (SAECIL); www.novobbmnet.com.br (Bolsa Brasileira de Mercadorias); e www.gov.br/pncp/pt-br (Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP).

Leme, 05 de junho de 2025.

MAURÍCIO RODRIGUES RAMOS
Diretor Presidente