



NOTAS:

- 1- VERIFICAR MEDIDA EM OBRA.
- 2- MEDIDAS EM CENTÍMETRO E NÚMEROS EM METRO.
- 3- A CADA JUNTA DE CONCRETAGEM EFETUAR LIMPEZA COM JATEAMENTO DE ÁGUA APOS 3 HORAS DO TÉRMINO.
- 4- PARA REINICIAR CONCRETEGEM UTILIZAR ADESIVO NA REGIÃO DA JUNTA.
- 5- NA LAJE DA TAMPA USAR CAMADA DE ARGILA EXPANDIDA

## ESPECIFICAÇÕES:

- 1- AÇO CA-50A:  $f_{yk} = 500\text{MPa}$ .
- 2- CONCRETO:  $f_{ck} \geq 40\text{MPa}$ .
- 3- COBRIMENTO DAS ARMADURAS:  $\geq 4,0\text{cm}$ .

[illegible]